

第二章 監測結果數據分析

2.1 空氣品質

2.1.1 周界環境空氣品質

本年度空氣品質廠區環境監測分別於民國 112 年 02、05、08 及 11 月執行完成。廠區環境監測執行總懸浮微粒監測，監測地點為廠區內四邊角（A1～A4）及懸浮微粒（ $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ）監測地點為廠區內上下風處（A3 及 A4）；落塵量監測地點為 A1、A3 及 A4（行政大樓）；多環芳香烴（PAHs）監測地點共 4 點，以全面瞭解廠內施工暨營運對空氣品質之影響。為確實降低營運作業對環境中粒狀污染物之可能貢獻，本廠依據空氣污染防制相關法規辦理並執行空氣污染防制，亦持續監測以掌握營運期間空氣品質是否符合標準。本年度廠區監測各監測點監測結果如表 2.1-1～表 2.1-5 所示，監測結果均符合空氣品質標準。未來將持續監測環境空氣品質之變化，以利後續管控。

環境空氣品質監測地點為廠區周邊及鄰近鄉鎮（伸港監測點、麗水監測點、線西國中監測點、好修里活動中心監測點），監測項目為總懸浮微粒、懸浮微粒（ $\leq 10 \mu\text{m}$ ）、懸浮微粒（ $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ）、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、一氧化碳、一氧化氮、臭氧、 CH_4 、NMHC、THC 及落塵量。各監測結果，除本年度第一季（A3）之懸浮微粒（ $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ）未符合空氣品質標準，其餘均可符合空氣品質標準。本年度各監測結果如表 2.1-6～表 2.1-9 所示，建議請持續監測以掌握運期間空氣品質狀況。

懸浮微粒（ $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ）未符合空氣品質標準原因如下：A3 受到環境氣候不佳（經環境部空氣品質監測網查詢，監測期間台中地區各測監站之 $\text{PM}_{2.5}$ 測值有偏高情形）影響而導致懸浮微粒（ $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ）超出空氣品質標準。

另有關第三季空氣品質之廠區 PAHs 廠址南邊之監測點，監測結果明顯高於其他監測點，初步研判疑受到鄰近火力發電廠、煤炭碼頭運作及旁邊南四路與龍昌路車輛行進所影響。是否為個案突增或持續影響，本公司仍會持續觀察。

未來將持續監測環境空氣品質之變化，以利後續管控。

表 2.1-1 空氣品質廠區監測結果-總/細懸浮微粒 (A1)

監測項目	單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
TSP	µg/m ³	108	131	56	62	—
風速	m/s	6.0	3.1	2.4	2.6	—
風向	—	SSW	NE	SW	SSE	—
溫度	°C	15.3	23.2	30.3	25.3	—
相對濕度	%	82.0	74.2	83.2	78.4	—

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.”*”表示未符合標準值。

表 2.1-2 空氣品質廠區監測結果-總/細懸浮微粒 (A2)

監測項目	單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
TSP	µg/m ³	203	79	35	331	—
風速	m/s	6.0	3.1	2.4	2.6	—
風向	—	SSW	NE	SW	SSE	—
溫度	°C	15.3	23.2	30.3	25.3	—
相對濕度	%	82.0	74.2	83.2	78.4	—

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.”*”表示未符合標準值。

表 2.1-3 空氣品質廠區監測結果-總/細懸浮微粒 (A3)

監測項目	單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
TSP	µg/m ³	223	78	58	140	—
風速	m/s	4.3	4.0	2.2	2.2	—
風向	—	E	WNW	NNW	ENE	—
溫度	°C	16.8	22.5	30.2	25.6	—
相對濕度	%	73.6	64.3	84.4	76.2	—
PM _{2.5}	µg/m ³	41*	13	8	14	35
落塵量	噸/km ² /月	3.10	5.20	4.81	4.09	—

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2. "*"表示未符合標準值。

表 2.1-4 空氣品質廠區監測結果-總/細懸浮微粒 (A4)

監測項目	單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
TSP	µg/m ³	148	199	37	37	—
風速	m/s	4.3	4.0	2.2	2.2	—
風向	—	E	WNW	NNW	ENE	—
溫度	°C	16.8	22.5	30.2	25.6	—
相對濕度	%	73.6	64.3	84.4	76.2	—
PM _{2.5}	µg/m ³	29	7	8	11	35
落塵量	噸/km ² /月	3.54	3.24	2.97	2.65	—

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2. "*"表示未符合標準值。

表 2.1-5 空氣品質廠區監測結果-PAHs

監測月份 監測位置			第一季	第二季	第三季	第四季
行政區	PH1站	氣相	0.0451	0.0217	0.0796	0.0501
		固相	0.0064	0.0003	0.0008	0.0005
東一門	PH2站	氣相	0.0456	0.0319	0.1575	0.0379
		固相	0.0065	0.0002	0.0015	0.0003
西門	PH3站	氣相	0.0189	0.0291	0.0608	0.0030
		固相	0.0005	0.0006	0.0018	0.0001
廠址南邊	PH4站	氣相	0.0823	0.4163	0.9711	0.0000
		固相	0.0032	0.0310	0.0203	0.0394

註：1.空氣品質之PAHs委託財團法人正修科技大學超微量研究科技中心分析（環署環檢字第079號）。

2.分析方法參考NIEA A801.90C。

3. PAHs單位：μg/Nm³。

表 2.1-6 空氣品質廠區周邊監測結果（麗水監測點）

監測項目		單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
二氧化硫 SO ₂	日平均值	ppm	0.001	0.001	<0.001	0.004	—
	最高小時平均值	ppm	0.004	0.002	0.001	0.015	0.075
二氧化氮 NO ₂	日平均值	ppm	0.025	0.009	0.006	0.015	—
	最高小時平均值	ppm	0.051	0.030	0.014	0.045	0.10
氮氧化物 NO _x	日平均值	ppm	0.003	0.002	0.001	0.003	—
	最高小時平均值	ppm	0.016	0.013	0.008	0.024	—
一氧化氮 NO	日平均值	ppm	0.021	0.007	0.004	0.012	—
	最高小時平均值	ppm	0.039	0.017	0.011	0.023	—
一氧化碳 CO	最高八小時平均值	ppm	0.6	0.6	0.5	0.2	9
	最高小時平均值	ppm	0.9	1.2	0.7	0.4	35
臭氧 O ₃	最高八小時平均值	ppm	0.017	0.035	0.032	0.045	0.060
	最高小時平均值	ppm	0.020	0.044	0.071	0.056	0.12
甲烷 碳氫化合物 CH ₄	日平均值	ppm	3.31	3.63	2.05	2.11	—
	最高小時平均值	ppm	3.33	3.70	2.44	2.19	—
非甲烷 碳氫化合物 NMHC	日平均值	ppm	0.38	0.30	0.04	0.04	—
	最高小時平均值	ppm	0.40	0.30	0.13	0.10	—
總碳氫化合物 THC	日平均值	ppm	3.70	3.93	2.10	2.16	—
	最高小時平均值	ppm	3.72	3.99	2.55	2.24	—
總懸浮微粒 TSP	24小時值	μg/m ³	85	33	18	36	—
懸浮微粒(≤10μm) PM ₁₀	日平均值	μg/m ³	56	32	13	22	100
懸浮微粒(≤2.5μm) PM _{2.5}	24小時值	μg/m ³	26	7	7	9	35
落塵量	24小時值	g/m ² /月	4.55	3.22	4.82	3.40	—
大氣汞(氣態汞)	24小時值	μg/Nm ³	0.494	0.453	0.431	0.364	—
大氣汞 (顆粒態汞)	24小時值	μg/m ³	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—
風速	日平均值	m/s	1.0	2.9	0.7	1.1	—
風向	最頻風向	—	NW	N	SW	NNE	—
溫度	日平均值	°C	18.8	22.0	29.5	24.6	—
相對濕度	日平均值	%	65.6	85.4	77.8	72.9	—

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.大氣汞自103.03起每季執行乙次。

3.”*”表示未符合標準值。

表 2.1-7 空氣品質廠區周邊監測結果（伸港監測點）

監測項目		單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
二氧化硫 SO ₂	日平均值	ppm	0.001	0.004	0.001	0.001	—
	最高小時平均值	ppm	0.001	0.006	0.001	0.003	0.075
二氧化氮 NO ₂	日平均值	ppm	0.020	0.012	0.008	0.018	—
	最高小時平均值	ppm	0.032	0.020	0.016	0.040	0.10
氮氧化物 NO _x	日平均值	ppm	0.004	0.002	0.003	0.005	—
	最高小時平均值	ppm	0.008	0.003	0.009	0.020	—
一氧化氮 NO	日平均值	ppm	0.017	0.010	0.005	0.013	—
	最高小時平均值	ppm	0.027	0.017	0.011	0.020	—
一氧化碳 CO	最高八小時平均值	ppm	0.7	0.5	0.2	0.2	9
	最高小時平均值	ppm	1.3	0.6	0.3	0.2	35
臭氧 O ₃	最高八小時平均值	ppm	0.012	0.035	0.019	0.030	0.060
	最高小時平均值	ppm	0.014	0.050	0.027	0.059	0.12
甲烷 碳氫化合物 CH ₄	日平均值	ppm	1.67	3.44	2.15	2.21	—
	最高小時平均值	ppm	1.79	3.62	2.50	2.50	—
非甲烷 碳氫化合物 NMHC	日平均值	ppm	0.30	0.43	0.08	0.12	—
	最高小時平均值	ppm	1.90	0.54	0.39	0.42	—
總碳氫化合物 THC	日平均值	ppm	1.97	3.87	2.24	2.33	—
	最高小時平均值	ppm	2.03	3.94	2.58	2.84	—
總懸浮微粒 TSP	24小時值	µg/m ³	82	58	27	55	—
懸浮微粒(≤10µm)PM ₁₀	日平均值	µg/m ³	75	63	26	45	100
懸浮微粒(≤2.5µm)PM _{2.5}	24小時值	µg/m ³	19	17	7	11	35
落塵量	24小時值	g/m ² /月	4.31	6.25	2.91	4.45	—
大氣汞(氣態汞)	24小時值	µg/Nm ³	0.486	0.438	0.443	0.410	—
大氣汞(顆粒態汞)	24小時值	µg/m ³	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—
風速	日平均值	m/s	3.6	1.7	0.6	0.3	—
風向	最頻風向	—	WNW	N	S	N	—
溫度	日平均值	°C	17.0	22.4	29.6	25.4	
相對濕度	日平均值	%	76.4	94.1	76.0	70.9	

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.大氣汞自103.03起每季執行乙次。

3.”*”表示未符合標準值。

表 2.1-8 空氣品質廠區周邊監測結果（線西國中監測點）

監測項目		單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
二氧化硫 SO ₂	日平均值	ppm	0.001	0.002	0.001	<0.001	—
	最高小時平均值	ppm	0.002	0.003	0.002	0.001	0.075
二氧化氮 NO ₂	日平均值	ppm	0.025	0.009	0.002	0.012	—
	最高小時平均值	ppm	0.042	0.014	0.012	0.039	0.10
氮氧化物 NO _x	日平均值	ppm	0.004	0.002	0.002	0.003	—
	最高小時平均值	ppm	0.010	0.003	0.006	0.022	—
一氧化氮 NO	日平均值	ppm	0.021	0.007	0.004	0.009	—
	最高小時平均值	ppm	0.033	0.011	0.010	0.017	—
一氧化碳 CO	最高八小時平均值	ppm	0.8	0.4	0.7	0.4	9
	最高小時平均值	ppm	1.2	0.4	0.9	0.7	35
臭氧 O ₃	最高八小時平均值	ppm	0.012	0.053	0.025	0.015	0.060
	最高小時平均值	ppm	0.015	0.064	0.036	0.024	0.12
甲烷 碳氫化合物 CH ₄	日平均值	ppm	1.73	1.79	2.17	2.14	—
	最高小時平均值	ppm	1.80	1.87	2.48	2.45	—
非甲烷 碳氫化合物 NMHC	日平均值	ppm	0.49	0.22	0.07	0.10	—
	最高小時平均值	ppm	0.61	0.33	0.12	0.31	—
總碳氫化合物 THC	日平均值	ppm	2.22	2.01	2.23	2.24	—
	最高小時平均值	ppm	2.29	2.12	2.58	2.76	—
總懸浮微粒 TSP	24小時值	μg/m ³	104	30	24	49	—
懸浮微粒(≤10μm)PM ₁₀	日平均值	μg/m ³	45	13	20	44	100
懸浮微粒(≤2.5μm)PM _{2.5}	24小時值	μg/m ³	30	6	7	13	35
落塵量	24小時值	g/m ² /月	3.00	1.29	1.57	1.13	—
大氣汞(氣態汞)	24小時值	μg/Nm ³	0.486	0.464	0.378	0.428	—
大氣汞 (顆粒態汞)	24小時值	μg/m ³	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—
風速	日平均值	m/s	0.6	3.4	0.3	1.1	—
風向	最頻風向	—	NNE	NNW	SW	N	—
溫度	日平均值	°C	17.8	20.2	30.1	25.0	
相對濕度	日平均值	%	48.5	68.8	74.5	72.5	

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.大氣汞自103.03起每季執行乙次。

3.”*”表示未符合標準值。

表 2.1-9 空氣品質廠區周邊監測結果（好修里活動中心監測點）

監測項目		單位	第一季	第二季	第三季	第四季	空氣品質標準
二氧化硫 SO ₂	日平均值	ppm	0.001	0.002	0.001	<0.001	—
	最高小時平均值	ppm	0.001	0.003	0.001	<0.001	0.075
二氧化氮 NO ₂	日平均值	ppm	0.014	0.009	0.006	0.000	—
	最高小時平均值	ppm	0.022	0.015	0.012	0.000	0.10
氮氧化物 NO _x	日平均值	ppm	0.003	0.002	0.002	0.001	—
	最高小時平均值	ppm	0.004	0.003	0.007	0.003	—
一氧化氮 NO	日平均值	ppm	0.011	0.007	0.005	0.004	—
	最高小時平均值	ppm	0.019	0.012	0.009	0.007	—
一氧化碳 CO	最高八小時平均值	ppm	0.3	0.3	0.2	0.4	9
	最高小時平均值	ppm	0.3	0.4	0.2	0.5	35
臭氧 O ₃	最高八小時平均值	ppm	0.017	0.057	0.021	0.019	0.060
	最高小時平均值	ppm	0.018	0.074	0.032	0.022	0.12
甲烷 碳氫化合物 CH ₄	日平均值	ppm	1.75	1.79	2.21	2.04	—
	最高小時平均值	ppm	1.82	1.86	2.59	2.09	—
非甲烷 碳氫化合物 NMHC	日平均值	ppm	0.47	0.25	0.08	0.09	—
	最高小時平均值	ppm	0.61	0.39	0.16	0.13	—
總碳氫化合物 THC	日平均值	ppm	2.23	2.04	2.29	2.13	—
	最高小時平均值	ppm	2.30	2.13	2.67	2.23	—
總懸浮微粒 TSP	24小時值	µg/m ³	102	42	71	40	—
懸浮微粒(≤10µm) PM ₁₀	日平均值	µg/m ³	45	16	22	36	100
懸浮微粒(≤2.5µm) PM _{2.5}	24小時值	µg/m ³	19	16	7	10	35
落塵量	24小時值	g/m ² /月	3.86	1.66	3.27	1.29	—
大氣汞(氣態汞)	24小時值	µg/Nm ³	0.488	0.446	0.375	0.375	—
大氣汞 (顆粒態汞)	24小時值	µg/m ³	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—
風速	日平均值	m/s	0.3	1.2	0.6	0.6	—
風向	最頻風向	—	NNE	NW	SW	NNE	—
溫度	日平均值	°C	16.3	20.6	29.8	24.7	—
相對濕度	日平均值	%	57.1	62.7	75.4	73.3	—

註：1.標準來源：環境部民國111年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.大氣汞自103.03起每季執行乙次。

3.”*”表示未符合標準值。

2.1.2 煙道監測

一、硫氧化物檢測

煙囪硫氧化物檢測頻率為每季一次。依據表 1.2-1 所示，每季應檢測為 24 支煙囪（其中有 8 支煙囪為 CEMS 監測，另 2 支煙囪停用）。本年度檢測值彙整如表 2.1-10，檢測結果皆符合空氣污染物排放標準。（各製程煙囪檢測結果詳見附錄十三）

二、氮氧化物檢測

煙囪氮氧化物檢測頻率為每季一次。依據表 1.2-1 所示，每季應檢測為 24 支煙囪（其中有 8 支煙囪為 CEMS 監測，另 2 支煙囪停用）。本年度檢測值彙整如表 2.1-11，檢測結果皆符合空氣污染物排放標準。（各製程煙囪檢測結果詳見附錄十三）

三、粒狀污染物檢測

煙囪粒狀污染物檢測頻率為每半年及每年一次。依據表 1.2-1 所示，年度應檢測為 84 支煙囪（其中有 3 支煙囪停用，另 2 支煙囪尚未建置）。本年度檢測值彙整如表 2.1-12，檢測結果皆符合空氣污染物排放標準。（各製程煙囪檢測結果詳見附錄十三）

四、戴奧辛檢測

煙囪戴奧辛頻率為每半年一次。依據表 1.2-1 所示，年度應檢測為 5 支煙囪（其中有 1 支煙囪停用）。本年度檢測值彙整如表 2.1-13，檢測結果皆符合空氣污染物排放標準。（各製程煙囪檢測結果詳見附錄十三）

五、煙囪連續自動監測

依據表 1.2-1 所示，應檢測為 10 支煙囪。本年度煙囪連續自動監測月報彙整如表 2.1-14~表 2.1-23 所示，其監測原始數據資料詳見附錄九。本季二氧化硫、氮氧化物及不透光率之量測值均符合空氣污染物排放標準。

六、環境監測計畫與實際執行差異說明

依據「中龍鋼鐵股份有限公司第二期第二階擴建計畫第二次環境影響差異分析報告（含第二期第一階及第二階擴建計畫）」（定稿本）第 2-35 頁表 2.2-5 所載內容，表列 88 支煙囪，K05 於第一次變更時已取消，扣除 G02、G06、G07 等 3 支排燒塔、B05 及 G13 尚未興建，以及 E03 於 104.06.22 環保局同意異動廢止，故本廠應監測數量為 81 支煙囪。

細粉料還原工場 M16 製程自 107.11.02 環保局同意暫停操作，至 111.11.22 操作許可證到期不再展延，已正式停用，故自 111 年第 1 季起應監測數量修正為 79 支煙囪。

煙囪硫氧化物及氮氧化物檢測頻率依據環評承諾至少每季一次，每季應檢測為 24 支煙囪（其中有 8 支煙囪為 CEMS 監測），因細粉料還原工場 2 支停用，故自 111 年第 1 季起修正為每季 22 支煙囪。

煙囪粒狀污染物檢測頻率依法規要求為每半年或每年一次，應檢測為 81 支煙囪，自 111 年第 1 季起修正為 79 支煙囪。

相關製程現況列表說明如下：

製程	環差報告 煙囪數量	操作許可 煙囪數量	差異說明
原料輸送系統	16	16	—
燒結工場	5	4	B05 未興建
煉焦工場	10	10	—
高爐工場	12	12	—
細粉料還原工場	3	0	1.E03 已於 104.06.22 同意異動廢止 2.E01、E02 已於 110.11.22 操作許可證到期不再展延
燒石灰工場	10	10	—
轉爐工場	13	9	G02、G06、G07 為排燒塔；G13 未興建
電爐工場	4	4	—
型鋼工場	1	1	—
熱軋工場	8	8	—
動力工場	5	4	K05 於第一次變更時已取消
煤灰拌合處理廠	1	1	—
總計	88	79	—

表 2.1-10 各製程煙囪 SO_x 排放監測結果表 (1/2)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (ppm)	01 月檢測結果 (ppm)	02 月檢測結果 (ppm)	03 月檢測結果 (ppm)	04 月檢測結果 (ppm)	05 月檢測結果 (ppm)	06 月檢測結果 (ppm)	備註
電爐	M01	P001	10	2	3	2	2	2	3	每季一次
		P013	10	1.6	—	—	2	—	—	每季一次
型鋼	M02	P002	60	8	9	33	34	23	—	每季一次
煉焦	M13	P007	40	24	—	—	23	—	—	每季一次
	M24	PL07	40	21	—	—	30	—	—	每季一次
動力	M14	P008	30	19	—	—	—	20	—	每季一次
	M15	P009	30	19	—	—	23	—	—	每季一次
	M28	PP01	30	19	—	—	22	—	—	每季一次
	M29	PQ01	30	16	—	—	20	—	—	每季一次
燒結	M17	PE01	25	21	—	—	21	—	—	每季一次
	M25	PM01	25	14	—	—	8	—	—	每季一次
高爐	M19	PG03	25	—	11	9	—	11	—	每季一次
	M26	PN03	25	11	10	13	11	13	7	每季一次
轉爐	M20	PH08	20	—	4	—	—	—	5	每季一次
燒石灰	M21	PI02	20	—	2	—	—	6	—	每季一次
		PI03	20	—	2	—	—	6	—	每季一次
	M27	PO02	20	—	4	—	—	10	—	每季一次
		PO03	20	—	4	—	—	10	—	每季一次
熱軋	M22	PJ01	60	23	38	—	44	—	—	每季一次
		PJ02	60	23	38	—	44	—	—	每季一次
		PJ07	60	23	38	—	44	—	—	每季一次
拌合場	M23	PK01	30	—	7	—	—	4	—	每季一次

表 2.1-10 各製程煙囪 SO_x 排放監測結果表 (2/2)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (ppm)	07 月檢測結果 (ppm)	08 月檢測結果 (ppm)	09 月檢測結果 (ppm)	10 月檢測結果 (ppm)	11 月檢測結果 (ppm)	12 月檢測結果 (ppm)	備註
電爐	M01	P001	10	3	—	—	—	3	—	每季一次
		P013	10	—	2	—	3	—	—	每季一次
型鋼	M02	P002	60	—	38	—	—	22	—	每季一次
煉焦	M13	P007	40	22	—	—	—	19	—	每季一次
	M24	PL07	40	30	—	—	—	27	—	每季一次
動力	M14	P008	30	17	—	—	—	23	—	每季一次
	M15	P009	30	16	—	—	—	23	—	每季一次
	M28	PP01	30	—	—	23	—	25	—	每季一次
	M29	PQ01	30	—	15	—	—	—	22	每季一次
燒結	M17	PE01	25	17	—	—	—	21	—	每季一次
	M25	PM01	25	23	—	—	—	22	—	每季一次
高爐	M19	PG03	25	—	—	14	10	—	—	每季一次
	M26	PN03	25	15	—	—	17	—	—	每季一次
轉爐	M20	PH08	20	—	5	—	—	—	6	每季一次
燒石灰	M21	PI02	20	—	6	—	—	—	10	每季一次
		PI03	20	—	6	—	—	—	10	每季一次
	M27	PO02	20	—	4	—	—	8	—	每季一次
		PO03	20	—	4	—	—	8	—	每季一次
熱軋	M22	PJ01	60	—	33	—	25	—	—	每季一次
		PJ02	60	—	33	—	25	—	—	每季一次
		PJ07	60	—	33	—	25	—	—	每季一次
拌合場	M23	PK01	30	4	—	—	5	—	—	每季一次

表 2.1-11 各製程煙囪 NO_x 排放監測結果表 (1/2)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (ppm)	01 月檢測結果 (ppm)	02 月檢測結果 (ppm)	03 月檢測結果 (ppm)	04 月檢測結果 (ppm)	05 月檢測結果 (ppm)	06 月檢測結果 (ppm)	備註
電爐	M01	P001	10	1	4	4	5	2	4	每季一次
		P013	10	0.15	—	—	1	—	—	每季一次
型鋼	M02	P002	110	48	49	59	59	70	—	每季一次
煉焦	M13	P007	110	29	—	—	45	—	—	每季一次
	M24	PL07	110	41	—	—	46	—	—	每季一次
動力	M14	P008	35	18	—	—	—	4	—	每季一次
	M15	P009	35	19	—	—	8	—	—	每季一次
	M28	PP01	35	19	—	—	10	—	—	每季一次
	M29	PQ01	35	16	—	—	5	—	—	每季一次
燒結	M17	PE01	58	33	—	—	32	—	—	每季一次
	M25	PM01	58	34	—	—	16	—	—	每季一次
高爐	M19	PG03	35	—	3	3	—	4	—	每季一次
	M26	PN03	35	3	3	3	3	3	3	每季一次
轉爐	M20	PH08	40	—	22	—	—	—	15	每季一次
燒石灰	M21	PI02	50	—	39	—	—	49	—	每季一次
		PI03	50	—	39	—	—	49	—	每季一次
	M27	PO02	50	—	41	—	—	49	—	每季一次
		PO03	50	—	41	—	—	49	—	每季一次
熱軋	M22	PJ01	85	51	66	—	65	—	—	每季一次
		PJ02	85	51	66	—	65	—	—	每季一次
		PJ07	85	51	66	—	65	—	—	每季一次
拌合場	M23	PK01	40	—	9	—	—	8	—	每季一次

表 2.1-11 各製程煙囪 NO_x 排放監測結果表 (2/2)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (ppm)	07 月檢測結果 (ppm)	08 月檢測結果 (ppm)	09 月檢測結果 (ppm)	10 月檢測結果 (ppm)	11 月檢測結果 (ppm)	12 月檢測結果 (ppm)	備註
電爐	M01	P001	10	4	—	—	—	4	—	每季一次
		P013	10	—	0.13	—	2	—	—	每季一次
型鋼	M02	P002	110	—	55	—	—	48	—	每季一次
煉焦	M13	P007	110	40	—	—	—	50	—	每季一次
	M24	PL07	110	40	—	—	—	46	—	每季一次
動力	M14	P008	35	9	—	—	—	14	—	每季一次
	M15	P009	35	5	—	—	—	28	—	每季一次
	M28	PP01	35	—	—	15	—	25	—	每季一次
	M29	PQ01	35	—	6	—	—	—	22	每季一次
燒結	M17	PE01	58	36	—	—	—	43	—	每季一次
	M25	PM01	58	53	—	—	—	44	—	每季一次
高爐	M19	PG03	35	—	—	4	3	—	—	每季一次
	M26	PN03	35	3	—	—	3	—	—	每季一次
轉爐	M20	PH08	40	—	20	—	—	—	18	每季一次
燒石灰	M21	PI02	50	—	43	—	—	—	43	每季一次
		PI03	50	—	43	—	—	—	43	每季一次
	M27	PO02	50	—	46	—	—	45	—	每季一次
		PO03	50	—	46	—	—	45	—	每季一次
熱軋	M22	PJ01	85	—	55	—	73	—	—	每季一次
		PJ02	85	—	55	—	73	—	—	每季一次
		PJ07	85	—	55	—	73	—	—	每季一次
拌合場	M23	PK01	40	5	—	—	8	—	—	每季一次

表 2.1-12 各製程煙囪 Par.排放監測結果表 (1/6)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (mg/Nm ³)	01 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	02 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	03 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	04 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	05 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	06 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	備註
原料 輸送系統	M18	PF01	10	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PF02	15	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PF03	15	—	—	—	3	—	—	每年一次
		PF04	15	—	—	—	7	—	—	每年一次
		PF05	10	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PF06	15	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PF07	10	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PF08	10	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PF09	15	—	—	—	2	—	—	每年一次
	M18	PF10	15	—	10	—	—	—	—	每年一次
		PF11	15	—	2	—	—	—	—	每年一次
		PF12	15	—	—	—	1	—	—	每年一次
		PF13	10	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PF14	10	—	—	—	3	—	—	每年一次
		PF15	10	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PF16	10	—	1	—	—	—	—	每年一次
電爐	M01	P001	12	—	—	2	—	—	—	每半年一次
	M01	P013	15	1	—	—	—	—	—	每年一次
	M01	P015	10	—	9	—	—	—	—	每年一次
	M01	P016	20	—	2	—	—	—	—	每年一次
型鋼	M02	P002	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
煉焦	M13	P003	10	—	5	—	—	—	—	每年一次
		P004	10	—	3	—	—	—	—	每年一次
		P006	10	3	—	—	—	—	—	每年一次
		P005	10	2	—	—	—	—	—	每年一次
		P007	15	—	—	—	6	—	—	每年一次

表 2.1-12 各製程煙囪 Par.排放監測結果表 (2/6)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (mg/Nm ³)	07 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	08 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	09 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	10 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	11 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	12 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	備註
原料 輸送系統	M18	PF01	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF02	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF03	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF04	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF05	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF06	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF07	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF08	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF09	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M18	PF10	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF11	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF12	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF13	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF14	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF15	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PF16	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
電爐	M01	P001	12	—	—	—	—	1	—	每半年一次
	M01	P013	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M01	P015	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M01	P016	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
型鋼	M02	P002	20	—	—	—	4	—	—	每年一次
煉焦	M13	P003	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		P004	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		P006	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		P005	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		P007	15	—	2	—	—	—	—	每年一次

表 2.1-12 各製程煙囪 Par.排放監測結果表 (3/6)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (mg/Nm ³)	01 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	02 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	03 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	04 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	05 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	06 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	備註
煉焦	M24	PL06	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PL05	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PL07	15	3	—	—	—	—	—	每年一次
		PL08	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M13	P014	10	—	3	—	—	—	—	每年一次
動力	M14	P008	5	—	—	1	—	—	—	每半年一次
	M15	P009	5	—	2	—	—	—	—	每半年一次
	M28	PP01	5	—	—	—	2	—	—	每半年一次
	M29	PQ01	5	—	—	1	—	—	—	每半年一次
燒結	M17	PE01	15	—	—	7	—	—	—	每半年一次
		PE02	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M25	PM01	15	—	—	—	4	—	—	每半年一次
		PM02	20	—	—	—	—	1	—	每年一次
高爐	M19	PG02	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PG04	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PG01	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PG03	25	—	—	1	—	—	—	每半年一次
		PG05	10	—	—	—	2	—	—	每年一次
		PG07	10	—	—	—	2	—	—	每年一次
		PG06	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M26	PN02	10	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PN04	10	—	2	—	—	—	—	每年一次
		PN01	10	—	—	—	8	—	—	每年一次
		PN03	25	—	—	1	—	—	—	每半年一次
		PN05	10	1	—	—	—	—	—	每年一次
轉爐	M20	PH04	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PH01	10	—	—	1	—	—	—	每半年一次
		PH02	10	—	—	7	—	—	—	每半年一次
		PH03	25	—	—	—	—	—	—	每年一次

表 2.1-12 各製程煙囪 Par.排放監測結果表 (4/6)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (mg/Nm ³)	07月檢測 結果 (mg/Nm ³)	08月檢測 結果 (mg/Nm ³)	09月檢測 結果 (mg/Nm ³)	10月檢測 結果 (mg/Nm ³)	11月檢測 結果 (mg/Nm ³)	12月檢測 結果 (mg/Nm ³)	備註
煉焦	M24	PL06	10	—	—	—	3	—	—	每年一次
		PL05	10	—	—	—	5	—	—	每年一次
		PL07	15	—	4	—	—	—	—	每年一次
		PL08	10	—	—	—	5	—	—	每年一次
	M13	P014	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
動力	M14	P008	5	—	2	—	—	—	—	每半年一次
	M15	P009	5	—	4	—	—	—	—	每半年一次
	M28	PP01	5	—	4	—	—	—	—	每半年一次
	M29	PQ01	5	—	4	—	—	—	—	每半年一次
燒結	M17	PE01	15	—	—	4	—	—	—	每半年一次
		PE02	20	—	—	—	2	—	—	每年一次
	M25	PM01	15	—	—	2	—	—	—	每半年一次
		PM02	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
高爐	M19	PG02	10	8	—	—	—	—	—	每年一次
		PG04	10	3	—	—	—	—	—	每年一次
		PG01	10	5	—	—	—	—	—	每年一次
		PG03	25	—	—	1	—	—	—	每半年一次
		PG05	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PG07	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PG06	10	—	2	—	—	—	—	每年一次
	M26	PN02	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PN04	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PN01	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PN03	25	2	—	—	—	—	—	每半年一次
		PN05	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
轉爐	M20	PH04	10	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PH01	10	—	1	—	—	—	—	每半年一次
		PH02	10	—	1	—	—	—	—	每半年一次
		PH03	25	7	—	—	—	—	—	每年一次

表 2.1-12 各製程煙囪 Par.排放監測結果表 (5/6)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (mg/Nm ³)	01 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	02 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	03 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	04 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	05 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	06 月檢測 結果 (mg/Nm ³)	備註
轉爐	M20	PH05	10	—	—	1	—	—	—	每半年一次
		PH06	10	—	—	8	—	—	—	每半年一次
		PH07	25	—	2	—	—	—	—	每年一次
		PH08	20	—	—	3	—	—	1	每年一次
		PH09	10	—	—	1	—	—	1	每年一次
燒石灰	M21	PI02	25	—	—	2	—	—	—	每半年一次
		PI03	25	—	—	2	—	—	—	每半年一次
		PI04	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PI05	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PI01	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
	M27	PO02	25	—	—	6	—	—	—	每半年一次
		PO03	25	—	—	6	—	—	—	每半年一次
		PO04	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PO05	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PO01	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
熱軋	M22	PJ01	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ02	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ03	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ04	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ05	15	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ06	8	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ07	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ08	10	—	—	—	1	—	—	每年一次
拌合場	M23	PK01	30	—	—	—	—	13	—	每年一次

表 2.1-12 各製程煙囪 Par.排放監測結果表 (6/6)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (mg/Nm ³)	07月檢測 結果 (mg/Nm ³)	08月檢測 結果 (mg/Nm ³)	09月檢測 結果 (mg/Nm ³)	10月檢測 結果 (mg/Nm ³)	11月檢測 結果 (mg/Nm ³)	12月檢測 結果 (mg/Nm ³)	備註
轉爐	M20	PH05	10	—	1	—	—	—	—	每半年一次
		PH06	10	—	1	—	—	—	—	每半年一次
		PH07	25	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PH08	20	—	—	—	—	—	—	每年一次
		PH09	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
燒石灰	M21	PI02	25	—	7	—	—	—	—	每半年一次
		PI03	25	—	7	—	—	—	—	每半年一次
		PI04	25	2	—	—	—	—	—	每年一次
		PI05	25	3	—	—	—	—	—	每年一次
		PI01	25	2	—	—	—	—	—	每年一次
	M27	PO02	25	—	2	—	—	—	—	每半年一次
		PO03	25	—	2	—	—	—	—	每半年一次
		PO04	25	2	—	—	—	—	—	每年一次
		PO05	25	1	—	—	—	—	—	每年一次
		PO01	25	3	—	—	—	—	—	每年一次
熱軋	M22	PJ01	20	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PJ02	20	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PJ03	10	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PJ04	20	3	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ05	15	3	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ06	8	3	—	—	—	—	—	每年一次
		PJ07	20	—	1	—	—	—	—	每年一次
		PJ08	10	—	—	—	—	—	—	每年一次
拌合場	M23	PK01	30	—	—	—	—	—	—	每年一次

表 2.1-13 各製程煙囪 Dioxin 排放監測結果表 (1/2)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (ng-TEQ/ Nm ³)	1 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	2 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	3 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	4 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	5 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	6 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	備註
電爐	M01	P001	0.4	—	—	—	—	—	0.031	每半年一次
		P013	0.4	—	—	—	0.005	—	—	每半年一次
燒結	M17	PE01	0.4	—	—	—	—	0.162	—	每半年一次
	M25	PM01	0.4	—	—	0.13	—	—	—	每半年一次

表 2.1-13 各製程煙囪 Dioxin 排放監測結果表 (2/2)

製程	製程代號	煙囪代號	排放標準 (ng-TEQ/ Nm ³)	7 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	8 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	9 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	10 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	11 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	12 月檢測結果 (ng-TEQ/ Nm ³)	備註
電爐	M01	P001	0.4	—	—	—	—	0.019	—	每半年一次
		P013	0.4	—	—	0.001	—	—	—	每半年一次
燒結	M17	PE01	0.4	—	—	0.044	—	—	—	每半年一次
	M25	PM01	0.4	—	0.035	—	—	—	—	每半年一次

表 2.1-14 煙道連續自動監測月報表 (P001)

監 測 項 目/ 月 份		112.01	112.02	112.03	112.04	112.05	112.06	112.07	112.08	112.09	112.10	112.11	112.12
不透光率	本月平均量測 (%)	2.62	2.79	2.64	2.35	2.24	2.09	4.37	4.61	4.26	3.64	3.13	3.02

表 2.1-15 煙道連續自動監測月報表 (P013)

監 測 項 目/ 月 份		112.01	112.02	112.03	112.04	112.05	112.06	112.07	112.08	112.09	112.10	112.11	112.12
不透光率	本月平均量測 (%)	2.72	2.64	2.63	2.55	2.49	2.41	2.41	2.42	2.44	2.40	2.32	2.35

表 2.1-16 煙道連續自動監測月報表 (P007) (1/3)

煙道排放口編號：P007							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	166.63 °C	2.12 %	20.87 ppm	37.78 ppm	5.98 %	241488.37 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	10626.10 kg	13835.17 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	342.78 kg	446.30 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	164.36 °C	3.72 %	21.72 ppm	38.60 ppm	5.26 %	254421.25 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	10645.79 kg	13569.44 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	380.21 kg	484.62 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	163.89 °C	5.01 %	24.76 ppm	43.51 ppm	4.93 %	246499.43 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12850.54 kg	16514.15 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	414.53 kg	532.71 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	161.19 °C	6.30 %	26.25 ppm	48.68 ppm	4.95 %	252821.37 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13647.55 kg	18182.17 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	454.92 kg	606.07 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-16 煙道連續自動監測月報表 (P007) (2/3)

煙道排放口編號：P007							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	163.21 °C	7.21 %	23.98 ppm	45.06 ppm	5.05 %	242549.80 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12344.55 kg	16661.99 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	398.21 kg	537.48 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	166.12 °C	6.76 %	22.79 ppm	42.14 ppm	4.96 %	245571.59 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11541.75 kg	15293.33 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	384.73 kg	509.78 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	165.82 °C	8.23 %	23.30 ppm	28.28 ppm	5.60 %	239434.40 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11781.05 kg	15063.77 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	380.03 kg	485.93 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	165.12 °C	7.43 %	22.18 ppm	49.28 ppm	6.06 %	254393.41 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11930.66 kg	19023.93 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	384.86 kg	613.68 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-16 煙道連續自動監測月報表 (P007) (3/3)

煙道排放口編號：P007							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	160.01 °C	3.77 %	23.11 ppm	42.72 ppm	6.58 %	225810.14 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	10680.41 kg	14301.03 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	356.01 kg	476.70 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	159.39 °C	4.37 %	20.91 ppm	47.62 ppm	6.14 %	252556.67 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11193.85 kg	18345.37 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	361.09 kg	591.79 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	159.10 °C	3.50 %	23.13 ppm	54.47 ppm	5.97 %	244653.00 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11632.55 kg	19665.12 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	387.75 kg	655.50 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	160.94 °C	3.45 %	22.38 ppm	57.44 ppm	5.61 %	256961.02 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12203.84 kg	22556.97 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	393.67 kg	727.64 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-17 煙道連續自動監測月報表（P008）（1/3）

煙道排放口編號：P008							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	90.54 °C	3.99 %	19.36 ppm	12.06 ppm	6.41 %	241628.58 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	9836.01 kg	4602.75 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	317.29 kg	148.48 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	101.83 °C	3.23 %	20.01 ppm	13.89 ppm	5.45 %	378925.09 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14461.39 kg	7426.55 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	516.48 kg	265.23 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	103.80 °C	3.85 %	21.90 ppm	9.60 ppm	5.09 %	347896.91 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16215.99 kg	5056.67 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	523.10 kg	163.12 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	102.80 °C	3.69 %	24.11 ppm	5.64 ppm	5.15 %	329821.39 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16314.45 kg	2753.21 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	543.82 kg	91.77 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-17 煙道連續自動監測月報表（P008）（2/3）

煙道排放口編號：P008							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	100.95 °C	3.57 %	22.80 ppm	4.21 ppm	5.45 %	310685.08 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14870.20 kg	1990.44 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	479.68 kg	64.21 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	98.97 °C	1.64 %	20.04 ppm	3.81 ppm	6.51 %	293175.49 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12801.48 kg	1770.60 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	426.72 kg	59.02 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	90.73 °C	2.59 %	18.47 ppm	3.90 ppm	7.49 %	253116.79 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11298.05 kg	1682.12 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	364.45 kg	54.26 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	101.01 °C	2.99 %	21.45 ppm	6.48 ppm	5.53 %	283695.03 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12756.17 kg	2899.27 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	411.49 kg	93.52 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-17 煙道連續自動監測月報表 (P008) (3/3)

煙道排放口編號：P008							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	98.93 °C	3.43 %	21.58 ppm	12.23 ppm	5.61 %	274220.48 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12171.18 kg	5063.79 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	405.71 kg	168.79 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	95.50 °C	3.27 %	22.09 ppm	13.99 ppm	6.03 %	274088.26 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	12651.55 kg	6023.39 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	408.11 kg	194.30 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	102.76 °C	2.58 %	23.78 ppm	19.10 ppm	5.44 %	336349.08 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16398.97 kg	9773.83 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	546.63 kg	325.79 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	97.67 °C	2.82 %	23.19 ppm	18.22 ppm	5.51 %	311109.20 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	15309.61 kg	8661.89 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	493.86 kg	279.42 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-18 煙道連續自動監測月報表 (P009) (1/3)

煙道排放口編號：P009							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	100.46 °C	3.74 %	18.71 ppm	16.34 ppm	5.53 %	299147.40 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11858.71 kg	7571.63 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	382.54 kg	244.25 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	110.93 °C	3.31 %	20.13 ppm	16.88 ppm	4.73 %	415979.03 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16048.78 kg	9735.54 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	573.17 kg	347.70 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	111.29 °C	3.42 %	21.16 ppm	12.66 ppm	4.38 %	422631.71 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	19029.61 kg	8123.04 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	613.86 kg	262.03 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	110.05 °C	3.39 %	23.54 ppm	7.70 ppm	4.72 %	386985.90 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	18695.85 kg	4334.91 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	623.20 kg	144.50 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-18 煙道連續自動監測月報表 (P009) (2/3)

煙道排放口編號：P009							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	109.49 °C	3.43 %	23.08 ppm	7.86 ppm	5.47 %	335834.04 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16263.58 kg	3918.29 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	524.63 kg	126.40 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	113.51 °C	3.31 %	21.27 ppm	7.33 ppm	4.93 %	367433.22 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	15866.41 kg	3943.19 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	528.88 kg	131.44 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	113.94 °C	3.05 %	20.43 ppm	5.88 ppm	4.78 %	377156.66 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16133.27 kg	3315.37 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	520.43 kg	106.95 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	111.57 °C	2.94 %	20.42 ppm	11.93 ppm	5.16 %	346484.90 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14796.76 kg	6310.84 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	477.31 kg	203.58 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-18 煙道連續自動監測月報表（P009）（3/3）

煙道排放口編號：P009							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	110.44 °C	2.88 %	20.95 ppm	17.68 ppm	5.34 %	342222.82 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14577.03 kg	8949.98 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	485.90 kg	298.33 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	107.79 °C	2.88 %	20.93 ppm	14.68 ppm	5.74 %	402126.21 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	17686.76 kg	8892.19 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	570.54 kg	286.84 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	112.46 °C	2.63 %	22.65 ppm	22.11 ppm	5.14 %	412158.40 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	19058.98 kg	13438.26 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	635.30 kg	447.94 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	108.39 °C	2.84 %	22.40 ppm	21.63 ppm	5.60 %	381827.26 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	18046.69 kg	12521.22 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	582.15 kg	403.91 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-19 煙道連續自動監測月報表（PE01）（1/3）

煙道排放口編號：PE01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	152.09 °C	2.52 %	21.36 ppm	34.36 ppm	13.68 %	503661.98 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	20588.71 kg	23721.28 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	664.15 kg	765.20 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	152.13 °C	2.75 %	21.44 ppm	35.68 ppm	13.51 %	525747.52 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	21119.31 kg	25229.45 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	754.26 kg	901.05 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	152.24 °C	2.08 %	19.64 ppm	34.52 ppm	13.62 %	514734.18 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	19948.99 kg	25289.92 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	643.52 kg	815.80 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	152.32 °C	2.70 %	20.48 ppm	39.70 ppm	13.13 %	555760.90 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	23482.61 kg	32843.06 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	782.75 kg	1094.77 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-19 煙道連續自動監測月報表（PE01）（2/3）

煙道排放口編號：PE01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	121.43 °C	4.01 %	12.88 ppm	25.50 ppm	16.10 %	356311.19 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13698.46 kg	19804.69 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	441.89 kg	638.86 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	152.80 °C	1.32 %	17.03 ppm	39.11 ppm	13.19 %	537917.40 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	19350.67 kg	31780.71 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	645.02 kg	1059.36 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	152.87 °C	2.95 %	17.14 ppm	29.52 ppm	13.18 %	515991.40 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	19187.13 kg	23535.36 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	618.94 kg	759.21 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	143.36 °C	4.22 %	16.39 ppm	27.99 ppm	14.28 %	447745.50 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	17508.71 kg	21316.25 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	564.80 kg	687.62 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-19 煙道連續自動監測月報表 (PE01) (3/3)

煙道排放口編號：PE01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	149.74 °C	2.29 %	18.99 ppm	34.70 ppm	13.55 %	488945.12 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	2041.62 kg	26389.72 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	2674.72 kg	879.66 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	145.64 °C	3.58 %	20.76 ppm	46.72 ppm	13.12 %	529189.16 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	23501.42 kg	37859.82 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	758.11 kg	1221.28 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	138.26 °C	2.84 %	17.52 ppm	41.59 ppm	14.21 %	475838.55 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	18780.42 kg	31888.05 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	626.01 kg	1062.94 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	153.97 °C	3.17 %	20.07 ppm	44.25 ppm	13.08 %	531244.88 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	22829.39 kg	36094.38 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	736.43 kg	1164.33 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-20 煙道連續自動監測月報表 (PL07) (1/3)

煙道排放口編號：PL07							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	157.79 °C	1.83 %	22.42 ppm	49.46 ppm	6.50 %	249634.72 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11918.40 kg	18891.23 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	384.46 kg	609.39 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	155.64 °C	2.76 %	23.84 ppm	48.91 ppm	5.99 %	254541.32 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11669.44 kg	17207.69 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	416.77 kg	614.56 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	159.82 °C	4.32 %	27.12 ppm	47.32 ppm	5.69 %	261126.21 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14909.43 kg	18653.85 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	480.95 kg	601.74 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	162.44 °C	6.06 %	29.50 ppm	48.43 ppm	5.78 %	255377.68 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	15460.47 kg	18312.72 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	515.35 kg	610.42 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-20 煙道連續自動監測月報表 (PL07) (2/3)

煙道排放口編號：PL07							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	164.91 °C	7.83 %	28.20 ppm	45.40 ppm	5.87 %	248117.17 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14817.35 kg	17247.06 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	477.98 kg	556.36 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	167.34 °C	9.28 %	27.72 ppm	38.36 ppm	5.87 %	242483.44 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13800.02 kg	13761.32 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	460.00 kg	458.71 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	166.52 °C	7.19 %	27.65 ppm	36.76 ppm	6.42 %	226353.03 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13241.45 kg	12746.62 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	427.14 kg	411.18 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	169.13 °C	6.00 %	26.59 ppm	46.63 ppm	6.52 %	241848.68 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13690.57 kg	17182.16 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	441.63 kg	554.26 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-20 煙道連續自動監測月報表 (PL07) (3/3)

煙道排放口編號：PL07							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	170.45 °C	3.98 %	26.95 ppm	47.52 ppm	6.39 %	246047.02 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13642.91 kg	17305.99 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	454.76 kg	576.87 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	167.25 °C	1.57 %	24.86 ppm	50.37 ppm	6.41 %	249932.51 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13276.06 kg	19250.84 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	428.26 kg	620.99 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	163.38 °C	0.82 %	26.61 ppm	55.09 ppm	6.69 %	241714.81 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13247.52 kg	19673.59 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	441.58 kg	655.79 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	163.92 °C	0.50 %	27.13 ppm	56.98 ppm	6.45 %	246352.54 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14200.48 kg	21423.90 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	458.08 kg	691.09 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-21 煙道連續自動監測月報表 (PM01) (1/3)

煙道排放口編號：PM01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	150.30 °C	3.42 %	15.95 ppm	33.95 ppm	13.07 %	892929.24 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	28949.04 kg	44128.89 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	933.84 kg	1423.51 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	148.46 °C	1.94 %	17.43 ppm	32.62 ppm	12.72 %	948756.37 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	30478.79 kg	40782.38 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1088.53 kg	1456.51 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	149.80 °C	2.44 %	16.26 ppm	35.00 ppm	12.59 %	954317.43 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	32965.65 kg	50791.29 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1063.41 kg	1638.43 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	141.83 °C	3.92 %	14.78 ppm	27.73 ppm	13.44 %	856176.25 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	28325.68 kg	38532.71 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	944.19 kg	1284.42 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-21 煙道連續自動監測月報表 (PM01) (2/3)

煙道排放口編號：PM01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	150.26 °C	5.23 %	15.91 ppm	41.53 ppm	12.95 %	909871.00 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	31264.26 kg	58709.23 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1008.52 kg	1893.85 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	149.32 °C	3.35 %	15.21 ppm	37.08 ppm	13.07 %	905735.53 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	28824.72 kg	50250.86 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	960.82 kg	1675.03 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	146.99 °C	3.37 %	17.59 ppm	31.79 ppm	13.36 %	859954.19 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	32721.24 kg	42423.03 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1055.52 kg	1368.48 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	137.60 °C	2.96 %	15.19 ppm	26.99 ppm	14.50 %	752060.69 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	28083.89 kg	35584.90 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	905.93 kg	1147.90 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-21 煙道連續自動監測月報表 (PM01) (3/3)

煙道排放口編號：PM01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	146.43 °C	3.48 %	17.41 ppm	34.31 ppm	13.96 %	798218.75 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	30397.05 kg	42697.98 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1013.24 kg	1423.27 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	137.32 °C	3.85 %	16.97 ppm	44.54 ppm	14.18 %	784483.19 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	29402.00 kg	55517.77 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	948.54 kg	1790.90 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	140.71 °C	3.22 %	18.21 ppm	44.21 ppm	14.39 %	775160.44 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	31096.29 kg	54108.86 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1036.54 kg	1803.63 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	137.39 °C	2.90 %	19.02 ppm	45.19 ppm	13.83 %	833146.52 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	34050.68 kg	58193.98 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	1098.41 kg	1877.23 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-22 煙道連續自動監測月報表（PP01）（1/3）

煙道排放口編號：PP01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	97.44 °C	8.44 %	18.19 ppm	16.72 ppm	6.21 %	241537.50 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	9311.51 kg	6233.12 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	300.37 kg	201.07 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	88.90 °C	4.67 %	21.77 ppm	20.49 ppm	8.53 %	140846.50 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	114.00 kg	76.91 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	4.07 kg	2.75 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	78.89 °C	12.04 %	17.42 ppm	9.27 ppm	7.13 %	169327.55 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	225.83 kg	86.61 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	7.28 kg	2.79 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	72.44 °C	6.59 %	14.96 ppm	5.62 ppm	11.12 %	173684.80 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	8989.50 kg	2143.46 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	299.65 kg	71.45 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-22 煙道連續自動監測月報表（PP01）（2/3）

煙道排放口編號：PP01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	107.49 °C	6.98 %	23.23 ppm	7.57 ppm	5.67 %	288206.23 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14046.98 kg	3258.89 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	453.13 kg	105.13 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	112.70 °C	5.93 %	21.84 ppm	4.36 ppm	5.24 %	310981.35 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13766.06 kg	1947.73 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	458.87 kg	64.92 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	115.27 °C	5.04 %	20.89 ppm	5.25 ppm	4.96 %	335742.87 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14710.21 kg	2630.36 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	474.52 kg	84.85 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	111.16 °C	5.29 %	20.75 ppm	11.71 ppm	5.25 %	308810.56 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13387.90 kg	5485.57 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	431.87 kg	176.95 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-22 煙道連續自動監測月報表（PP01）（3/3）

煙道排放口編號：PP01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	108.68 °C	4.91 %	20.65 ppm	18..23 ppm	5.15 %	324483.75 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13576.17 kg	870.41 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	452.54 kg	290.05 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	107.22 °C	4.36 %	20.30 ppm	21.10 ppm	5.19 %	339449.47 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14433.89 kg	10831.32 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	465.61 kg	349.40 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	110.29 °C	4.09 %	22.86 ppm	21.63 ppm	4.98 %	379362.82 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	17739.79 kg	12119.62 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	591.33 kg	403.99 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	107.88 °C	4.67 %	22.09 ppm	22.15 ppm	5.18 %	364372.31 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	16978.05 kg	12287.36 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	547.68 kg	396.37 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-23 煙道連續自動監測月報表 (PQ01) (1/3)

煙道排放口編號：PQ01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.01	本月平均量測紀錄值	99.70 °C	7.66 %	18.31 ppm	16.67 ppm	6.50 %	265930.48 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	10292.86 kg	6900.38 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	332.03 kg	222.59 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.02	本月平均量測紀錄值	101.97 °C	6.63 %	20.10 ppm	17.18 ppm	4.80 %	348807.44 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13377.95 8kg	8360.91 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	477.7 kg	298.60 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.03	本月平均量測紀錄值	107.32 °C	6.00 %	20.15 ppm	14.11 ppm	3.61 %	393793.66 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	17362.02 kg	8917.12 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	560.07 kg	287.65 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.04	本月平均量測紀錄值	106.71 °C	5.97 %	22.47 ppm	7.88 ppm	3.54 %	376719.15 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	17384.99 kg	4407.94 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	579.50 kg	146.93 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-23 煙道連續自動監測月報表 (PQ01) (2/3)

煙道排放口編號：PQ01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.05	本月平均量測紀錄值	102.36 °C	5.75 %	19.86 ppm	6.29 ppm	4.39 %	328396.71 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14284.51 kg	3182.58 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	460.79 kg	102.66 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.06	本月平均量測紀錄值	109.04 °C	5.24 %	19.79 ppm	4.62 ppm	3.40 %	368147.91 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	14830.67 kg	2527.22 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	494.36 kg	84.24 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.07	本月平均量測紀錄值	110.24 °C	4.10 %	20.29 ppm	4.61 ppm	4.24 %	356366.19 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	15163.73 kg	2475.64 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	489.15 kg	79.86 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.08	本月平均量測紀錄值	107.65 °C	4.37 %	20.52 ppm	11.13 ppm	5.32 %	314754.76 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	13568.13 kg	5475.55 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	437.68 kg	176.63 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

表 2.1-23 煙道連續自動監測月報表 (PQ01) (3/3)

煙道排放口編號：PQ01							
月 份 / 監 測 項 目		溫 度	不 透 光 率	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物	氧 氣	排 放 流 速
112.09	本月平均量測紀錄值	106.27 °C	4.38 %	18.54 ppm	17.75 ppm	5.59 %	289732.78 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	10992.84 kg	7693.56 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	366.43 kg	256.45 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.10	本月平均量測紀錄值	105.60 °C	4.62 %	18.34 ppm	20.69 ppm	5.50 %	293594.60 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	11302.02 kg	9471.34 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	364.58 kg	305.53 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.11	本月平均量測紀錄值	31.09 °C	4.27 %	1.78 ppm	1.48 ppm	17.33 %	39915.57 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	765.43 kg	463.36 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	25.51 kg	15.45 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—
112.12	本月平均量測紀錄值	63.89 °C	4.73 %	10.89 ppm	11.80 ppm	11.46 %	172377.95 Nm ³ /hr
	本月總計排放量	—	—	6936.18 kg	5417.00 kg	—	—
	本月平均日排放量	—	—	223.75 kg	174.74 kg	—	—
	本月空氣污染物不符合排放標準之日期	—	—	—	—	—	—

資料來源：由中龍鋼鐵提供連續自動監測紀錄月報表資料取得。

2.2 噪音及振動

噪音及振動每季執行一次，本年度已於 112 年 02、05、08 及 11 月執行，監測地點為廠區周界 4 處（P1~P4）並鄰近道路，由於測點附近多為重工業且廠區周界為西碼頭工業區之交通主要幹道，為主要且穩定音源之貢獻來源之一，因此環境噪音監測結果將參考比對環境部「環境音量標準」中「第四類管制區內緊鄰八公尺以上道路」之均能音量（ L_{eq} ）標準。本季各測點噪音監測結果統計如表 2.2-1 所示，環境振動監測結果則如表 2.2-2 所示。噪音監測結果均符合音量標準。建議持續針對周界噪音振動進行監測，以確認施工暨營運期間噪音振動之影響與品質。

表 2.2-1 環境噪音監測結果

時段		L _日	L _晚	L _夜	日夜音量 L _{dn}	均能音量 L _{eq}	最大音量 L _{max}	L5	L10	L50	L90	L95
地點	季別\標準	76.0	75.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—
P1	112年第1季	67.1	62.4	60.2	68.5	65.3	100.2	71.1	68.0	57.6	53.8	53.1
	112年第2季	70.2	63.1	62.6	71.1	68.1	107.1	72.9	70.6	63.2	59.2	58.7
	112年第3季	67.6	63.9	62.5	70.0	66.0	97.2	71.5	68.7	61.0	57.6	57.3
	112年第4季	68.5	64.0	63.5	71.1	66.9	104.2	72.2	69.6	62.4	58.7	58.1
P2	112年第1季	71.6	66.3	64.9	73.1	69.7	100.7	75.3	72.7	63.9	55.6	54.8
	112年第2季	73.0	66.2	66.6	74.5	71.1	100.2	76.6	73.9	65.0	55.6	54.4
	112年第3季	71.4	68.2	66.5	74.0	69.9	97.7	75.2	72.5	64.3	57.1	56.3
	112年第4季	69.7	65.5	65.1	72.5	68.1	97.9	73.7	70.7	60.8	53.5	52.5
P3	112年第1季	70.2	62.8	62.3	70.9	68.1	92.1	74.3	71.3	60.9	55.7	55.0
	112年第2季	72.7	64.9	64.5	73.2	70.6	99.3	76.6	74.3	65.0	60.5	60.0
	112年第3季	70.5	65.7	64.1	72.1	68.7	96.3	75.3	72.1	60.2	54.4	53.9
	112年第4季	70.6	63.8	61.3	70.7	68.5	91.7	74.8	72.1	63.7	59.7	59.1
P4	112年第1季	69.7	63.5	64.1	71.9	67.9	102.5	74.1	71.6	60.3	54.2	53.5
	112年第2季	71.5	64.6	65.9	73.6	69.7	104.3	75.6	72.7	61.8	56.1	55.3
	112年第3季	70.9	66.8	66.6	74.1	69.5	98.1	75.5	72.8	62.1	55.3	54.5
	112年第4季	70.7	63.8	63.7	72.0	68.7	96.0	74.7	72.1	63.0	57.0	56.1

註：1.單位：dB (A)。本計畫四測點均屬第四類管制區緊鄰8公尺以上道路之道路交通噪音。

2.標準來源：環境部民國102年8月5日環境部空字第1020065143「噪音管制標準」。

表 2.2-2 環境振動監測結果

時段		L _{v10日}	L _{v10夜}	均能振動 L _{veq}	最大振動 L _{vmax}	L5	L10	L50	L90	L95
地點	季別/標準	70.0	65.0	—		—	—	—	—	—
P1	112年第1季	44.6	41.9	42.0	57.4	44.8	43.7	41.1	39.0	38.4
	112年第2季	46.9	44.6	42.8	61.1	47.4	46.1	40.7	35.4	34.4
	112年第3季	42.5	37.6	38.8	60.3	42.9	41.0	36.8	34.3	33.7
	112年第4季	43.0	36.7	39.2	60.3	43.2	41.4	36.8	33.7	33.0
P2	112年第1季	41.2	34.4	38.3	63.9	41.9	39.5	34.5	32.1	31.6
	112年第2季	42.3	36.8	38.8	64.3	43.1	40.8	34.5	28.8	27.7
	112年第3季	48.0	41.6	43.2	63.5	49.0	46.3	38.6	31.8	30.3
	112年第4季	45.7	37.5	40.9	67.3	46.1	43.8	32.8	29.0	28.5
P3	112年第1季	45.6	40.0	42.2	63.3	46.3	44.1	39.8	37.7	37.1
	112年第2季	44.3	41.9	41.9	60.8	45.6	43.5	40.2	38.3	37.8
	112年第3季	44.3	41.2	41.3	64.0	46.1	43.2	38.3	36.0	35.4
	112年第4季	51.7	54.5	51.6	73.4	54.3	53.1	50.9	49.0	48.6
P4	112年第1季	45.9	36.7	42.3	68.1	47.4	43.9	36.1	32.8	32.2
	112年第2季	45.2	36.0	41.5	63.0	46.7	43.2	36.1	33.0	32.4
	112年第3季	44.2	40.1	39.8	63.8	45.3	43.0	36.3	33.1	32.4
	112年第4季	49.0	40.1	45.2	71.7	50.1	47.0	39.1	33.5	32.6

註：1.單位：dB。國內目前法規並無振動標準值，相關法規標準參考日本振動規制基準。

2.測點分區依日本振動規制基準法施行細則區分之，第一種區域約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區，第二種區域約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。

3.本計畫四測點均屬於日本振動規制法所規定的第二種區域。

2.3 地面水質

地面水每季執行一次，本年度已於 112 年 03、05、08 及 11 月執行採樣及分析完成採樣地點為排放口上游（W1）、排放口下游（W2）及放流口（W4），共 3 點各點每季監測一次，監測數據如表 2.3-1~表 2.3-3 所示。

其中，排放口上游（W1）、排放口下游（W2）二測點屬一般區域性排水路，未公告地面水體分類。而放流口（W4）測點於廠區內放流口位置採樣，並自 98 年 7 月 6 日起，於採樣時記錄污水處理廠內放流水水錶度數及時間，以計算其流量。

本年度水質調查結果顯示，排放口上游（W1）之生化需氧量於第四季退潮時超出丁類陸域地面水體水質標準，研判可能為安良港大排上游之工廠或家庭排放水所致，其餘各項目均可符合丁類陸域地面水體水質標準；放流口（W4）各項目均可符合放流水質標準。

表 2.3-1 W1 測點地面水質檢測結果（排放口上游）

日期			第一季		第二季		第三季		第四季		管制標準 [註 1]
項目	單位	MDL	退潮	漲潮	退潮	漲潮	退潮	漲潮	退潮	漲潮	
水溫	℃	—	20.5	21.2	27.1	28.7	29.0	29.1	28.7	27.1	—
氫離子濃度指數	—	—	8.2 (20.5℃)	8.0 (21.2℃)	7.8 (27.1℃)	7.8 (28.7℃)	7.8 (29.0℃)	7.7 (29.1℃)	8.1 (28.7℃)	8.1 (27.1℃)	6.0-9.0
溶氧	mg/L	—	7.6	7.4	6.2	6.2	5.8	6.0	7.0	7.8	≥3.0
生化需氧量	mg/L	—	7.2	6.0	4.3	7.8	7.0	7.8	8.1*	3.9	8
懸浮固體物	mg/L	—	32.4	31.5	16.7	14.5	40.6	46.6	12.9	19.4	100
化學需氧量	mg/L	2.20/3.37	12.0	10.0	7.3	13.8	25.0	24.7	13.8	6.5	—
油脂	mg/L	—	2.2	<0.5	4.0	3.0	<0.5	0.5	4.2	2.4	—
酚類	mg/L	0.0005	0.0095	0.0093	0.0152	0.0135	0.0105	0.0195	0.0375	0.0172	—
硫化物	mg/L	0.014	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
氰化物	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
氨氮	mg/L	0.018	0.42	0.39	0.68	0.67	0.64	0.74	0.52	0.55	—
大腸桿菌群	CFU/100mL	—	60	1.2×10 ²	3.0×10 ³	5.0×10 ³	6.2×10 ⁴	5.4×10 ⁴	8.0×10 ³	2.0×10 ⁴	—
溶解性鐵	mg/L	0.014	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
六價鉻	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05
流量	m ³ /min	—	1.51	290	1.43	280	0.55	3570	0.691	3510	—
銅	mg/L	0.015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—

註 1：「地面水體分類及水質標準」之丁類陸域地面水質標準。2.”*”表示未符合標準值。

表 2.3-2 W2 測點地面水質檢測結果（排放口下游）

日期			第一季		第二季		第三季		第四季		管制標準 [註 1]
項目	單位	MDL	退潮	漲潮	退潮	漲潮	退潮	漲潮	退潮	漲潮	
水溫	℃	—	20.4	21.1	27.3	28.9	28.8	29.3	28.7	27.1	—
氫離子濃度指數	—	—	8.1 (20.4℃)	8.1 (21.1℃)	7.8 (27.3℃)	7.8 (28.9℃)	7.9 (28.8℃)	7.7 (29.3℃)	8.1 (28.7℃)	7.9 (27.0℃)	6.0-9.0
溶氧	mg/L	—	7.5	7.3	6.2	6.1	5.8	6.0	7.1	7.8	≥3.0
生化需氧量	mg/L	—	6.6	6.6	<2.0 (1.9)	2.5	6.5	7.7	7.8	6.1	8
懸浮固體物	mg/L	—	27.6	31.1	15.1	14.3	40	42.6	11.4	4.6	100
化學需氧量	mg/L	2.20/3.37	11.0	11.0	N.D.	4.3	30.1	22.9	15.1	10.2	—
油脂	mg/L	—	3.0	1.8	2.6	3.2	0.9	<0.5	3.1	1.6	—
酚類	mg/L	0.0005	0.0142	0.0047	0.0253	0.0084	0.0105	0.018	0.0312	0.0281	—
硫化物	mg/L	0.014	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
氰化物	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
氨氮	mg/L	0.018	0.41	0.40	0.62	0.56	0.80	0.90	0.53	0.50	—
大腸桿菌群	CFU/100mL	—	1.5×10 ²	1.3×10 ²	3.4×10 ³	2.7×10 ³	5.9×10 ⁵	4.9×10 ⁴	7.5×10 ³	3.5×10 ⁴	—
溶解性鐵	mg/L	0.014	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
六價鉻	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05
流量	m ³ /min	—	0.52	382	0.75	358	13.3	3590	1.35	3740	—
銅	mg/L	0.015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—

註 1：「地面水體分類及水質標準」之丁類陸域地面水質標準。2.”*”表示未符合標準值。

表 2.3-3 W4 測點地面水質檢測結果（排放口）

日期			第一季		第二季		第三季		第四季		管制標準 [註 1]
項目	單位	MDL	退潮	漲潮	退潮	漲潮	退潮	漲潮	退潮	漲潮	
水溫	℃	—	24.3	24.5	30.5	31.6	33.2	33.4	31.6	31.3	38℃ /35℃
氫離子濃度指數	—	—	6.5 (24.3℃)	6.6 (24.5℃)	6.9 (30.5℃)	6.9 (31.6℃)	6.9 (33.2℃)	7.0 (33.4℃)	7.0 (31.8℃)	7.0 (31.3℃)	6.0-9.0
溶氧	mg/L	—	6.8	6.9	6.5	6.4	5.6	5.7	7.3	7.0	—
生化需氧量	mg/L	—	11.8	11.9	16.8	16.5	20.5	19.6	16.0	14.6	30
懸浮固體物	mg/L	—	7.3	7.2	5.0	3.4	3.8	4.6	5.4	16.3	25
化學需氧量	mg/L	2.05/3.44	42.9	43.7	35.8	33.6	67.6	66.1	44.2	43.3	90
油脂	mg/L	—	1.8	2	3.2	3.8	0.5	<0.5	3.4	4.0	10
酚類	mg/L	0.0005	0.323	0.334	0.283	0.32	0.23	0.189	0.294	0.319	0.5
硫化物	mg/L	0.013	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	<0.040 (0.023)	N.D.	1.0
氰化物	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	<0.010 (0.004)	<0.010 (0.004)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.5
氨氮	mg/L	0.018	6.1	5.92	0.70	0.75	3.70	<0.04 (0.034)	0.40	4.44	20
大腸桿菌群	CFU/100mL	—	55	110	2.2×10 ²	3.7×10 ²	90	85	2.2×10 ²	3.6×10 ²	—
溶解性鐵	mg/L	0.017	<0.100 (0.074)	<0.100 (0.081)	<0.100 (0.083)	<0.100 (0.087)	<0.100 (0.081)	<0.100 (0.074)	<0.100 (0.040)	<0.100 (0.037)	10.0
六價鉻	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.5
流量	m ³ /min	—	2.3	13.02	13.02	13.32	26.2	26.5	10.3	9.29	—
銅	mg/L	0.016	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—

註 1：環評承諾值。攝氏 38℃ 以下(適用於 5 月至 9 月)；攝氏 35℃ 以下(適用於 10 月至翌年 4 月)。2.”*”表示未符合標準值。

2.4 地下水

地下水每年二次（豐、枯水期各 1 次），已於民國 112 年 03 及 08 月執行採樣及分析完成。監測地點於廠址內 3 口標準監測井（MW-1、MW-4、MW-6）及自用加儲油設施 3 口標準監測井（MW-7～MW-9）。

本年度監測數據統計如表 2.4-1 所示，監測結果於總硬度、氯鹽、硫酸鹽、總溶解固體、氨氮及鐵測值未符合地下水監測標準，其餘各測值均低於地下水污染監測標準及管制標準。

惟氨氮及鐵之監測值偏高原因，經查距離本基地最近之環境部地下水-龍港國小測站，近五年氨氮、鐵及錳監測結果（詳表 2.4-2）皆超出規範標準值，故氨氮、鐵及錳測值推測為當地環境背景值偏高。

而 MW-1 監測井鄰近海邊，地下水井易受到海水入侵所影響，使得總硬度、氯鹽、硫酸鹽及總溶解固體未符合下水監測標準，後續將持續監測地下水水質以掌握廠區整體地下水質之狀況。

表2.4-1 地下水水質檢測結果 (1/4)

項目測點編號	單位	MDL	112年03月			第二類監測標準值
			MW-1	MW-4	MW-6	
氫離子濃度指數	—	—	7.6	7.6	7.6	—
水位	m	—	5.45	4.65	4.35	—
水溫	°C	—	24.6	25.2	23.8	—
導電度	umho/cm	—	48700	2380	1800	—
總硬度	mg/L	1.81	4050*	632	346	750
氯鹽	mg/L	1.49	21600*	242	290	625
總溶解固體	mg/L	—	29700*	1410*	1250	1250
硫酸鹽	mg/L	1.73	2070*	425	185	625
氨氮	mg/L	0.018	0.11	2.88*	1.86*	0.25
總有機碳	mg/L	0.099	0.8	2	1.8	10
總酚	mg/L	0.0005	0.0546	0.0475	0.0775	0.14
鐵	mg/L	0.0159	2.96*	0.926	2.90*	1.5
錳	mg/L	0.0076	0.234	0.180	0.318*	0.25
砷	mg/L	0.0004	0.0197	0.0213	0.0426	0.25
鎘	mg/L	0.0008	<0.002 (0.0011)	N.D.	N.D.	0.025
總鉻	mg/L	0.0029	N.D.	N.D.	N.D.	0.25
銅	mg/L	0.0036	0.01	N.D.	<0.008 (0.0033)	5
鉛	mg/L	0.0016	<0.004 (0.0034)	0.004	<0.004 (0.0020)	0.05
汞	mg/L	0.0004	N.D.	N.D.	N.D.	0.005
鎳	mg/L	0.0013	0.007	<0.004 (0.0023)	<0.004 (0.0029)	0.5
鋅	mg/L	0.0144	0.073	<0.040 (0.0344)	0.121	25

註：1.標準來源：環境部，中華民國102年03月18日環署土字第1020109443號令發布之「地下水污染監測標準」及環署土字第1020109478號令修正發布之「地下水污染管制標準」。

2.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示，()為儀器讀值。

3.揮發性有機物分析委由正修科技大學超微量分析實驗中心。

4."*"未符合標準

表2.4-1 地下水水質檢測結果 (2/3)

項目測點編號	單位	MDL	112年08月			第二類監測標準值
			MW-1	MW-4	MW-6	
氫離子濃度指數	—	—	7.7	7.4	8.0	—
水位	m	—	5.44	4.23	4.09	—
水溫	°C	—	26.0	31.5	28.0	—
導電度	umho/cm	—	45300	1790	2760	—
總硬度	mg/L	1.81	5650*	784*	489	750
氯鹽	mg/L	1.49	20200*	202	436	625
總溶解固體	mg/L	—	22600*	1250	1930*	1250
硫酸鹽	mg/L	1.73	2470*	365	460	625
氨氮	mg/L	0.018	0.05	1.80*	1.32*	0.25
總有機碳	mg/L	0.099	N.D.	1.0	0.8	10
總酚	mg/L	0.0005	0.114	0.0564	0.115	0.14
鐵	mg/L	0.0159	3.36*	1.23	0.687	1.5
錳	mg/L	0.0076	0.197	0.205	0.109	0.25
砷	mg/L	0.0004	0.0187	0.0235	0.0158	0.25
鎘	mg/L	0.0008	<0.002 (0.0013)	<0.002 (0.0014)	<0.002 (0.0013)	0.025
總鉻	mg/L	0.0029	N.D.	N.D.	N.D.	0.25
銅	mg/L	0.0036	N.D.	N.D.	N.D.	5
鉛	mg/L	0.0016	N.D.	N.D.	N.D.	0.05
汞	mg/L	0.0004	N.D.	N.D.	N.D.	0.005
鎳	mg/L	0.0013	0.005	0.006	0.01	0.5
鋅	mg/L	0.0144	<0.040 (0.0204)	0.041	0.128	25

註：1.標準來源：環境部，中華民國102年03月18日環署土字第1020109443號令發布之「地下水污染監測標準」及環署土字第1020109478號令修正發布之「地下水污染管制標準」。

2.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示，()為儀器讀值。

3.揮發性有機物分析委由正修科技大學超微量分析實驗中心。

4."*"未符合標準

表2.4-1 地下水水質檢測結果 (3/3)

項目測點編號	單位	MDL	112年03月			112年08月			第二類管制標準值
			MW-7	MW-8	MW-9	MW-7	MW-8	MW-9	
氫離子濃度指數	—	—	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	—
水位	m	—	3.55	3.74	3.74	3.48	3.57	3.48	—
水溫	℃	—	23.6	25.5	26.3	29.2	32.9	31.2	—
氧化還原電位	mv	—	-140	-76	-56	-3	-59	-29	—
溶氧	mg/L	—	2.1	1.1	1.8	1.5	0.8	2.4	—
導電度	umho/cm	—	756	1470	1090	720	1040	1030	—
苯	mg/L	0.00055	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05
甲苯	mg/L	0.00054	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10
乙苯	mg/L	0.00048	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	7
二甲苯	mg/L	0.00078	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100
總石油碳氫化合物	mg/L	—	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10

註：1.標準來源：環境部，中華民國102年03月18日環署土字第1020109443號令發布之「地下水污染監測標準」及環署土字第1020109478號令修正發布之「地下水污染管制標準」。

2.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示，()為儀器讀值。

3.總石油碳氫化合物分析委由正修科技大學超微量分析實驗中心。

表2.4-2 環境部龍港國小測站地下水水質監測結果彙整表

採樣分區	縣市	測站名稱	採樣日期	氨氮 (mg/L)	鐵 (mg/L)	錳 (mg/L)
臺中地區	台中市	龍港國小	2023/11/15	0.97*	2.68*	0.445*
			2023Q2	1.41*	2.56*	0.448*
			2022/10/28	1.75*	3.08*	0.554*
			2022Q2	0.46*	2.35*	0.568*
			2021/11/25	0.86*	1.87*	0.414*
			2021/05/17	0.31*	1.65*	0.440*
			2020/10/30	0.68*	1.14	0.428*
			2020/04/28	0.23	1.27	0.441*
			2019/10/15	0.07	2.17*	0.74*
			2019/04/03	0.24	0.78	0.392*
			2018/10/09	0.29*	1.72*	0.540*
			2018/04/25	0.07	2.18*	0.722*
			2017/10/16	0.42*	2.51*	0.612*
			2017/4/24	0.33*	1.72*	0.608*
			2016/10/13	0.22	1.62*	0.733*
			2016/4/27	0.18	1.13	0.571*
			2015/10/4	0.28*	1.08	0.578*
			2015/4/16	0.42*	1.45	0.558*
			2014/10/28	0.58*	2.01*	0.495*
			2014/4/21	0.42*	1.31	0.463*
			2013/10/9	0.01*	1.73*	0.478*
			2013/5/14	0.32*	1.19	0.574*
			2012/10/12	0.49*	2.18*	0.641*
			2012/5/21	0.35*	1.58*	0.817*
			2011/10/18	0.58*	2.20*	0.688*
			2011/5/9	0.41*	1.72*	0.655*
			2010/10/15	0.40*	0.987	0.730*
第二類監測標準				0.25	1.5	0.25

註：資料來源為環境部全國環境水質監測資訊網。

2.5 海域水質

海域水質每半年執行一次，本年度已於 112 年 03 及 08 月執行採樣及分析完成，監測地點為廠區附近海域（B1~B3）。水質採上、中、下層，各站水質及其監測項目如表 2.5-1 所示。各採樣點及各層監測數據皆符合乙類海域海洋環境品質標準，將持續進行監測以瞭解開發行為對海水水質有無影響。

本廠自 100.06 起每月增加地面水項目銅之檢測，本年度監測結果皆為 N.D.，顯示經本廠周圍之排水系統無污染之虞，將持續進行監測以瞭解開發行為對海水水質有無影響。

表2.5-1 海域水質檢測結果（1/2）

日期			112年03月									標準值	
項目	單位	MDL	B1			B2			B3				
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	乙類	丙類
水溫	℃	—	24.5	24.6	24.5	24.6	24.6	24.5	24.5	24.6	24.6	—	—
氫離子濃度指數	—	—	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	7.5~8.5	7.0~8.5
溶氧	mg/L	—	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.0 以上	2.0 以上
生化需氧量	mg/L	—	<2.0 (0.7)	<2.0 (0.6)	<2.0 (0.6)	<2.0 (0.8)	<2.0 (0.8)	<2.0 (0.7)	<2.0 (0.7)	<2.0 (0.9)	<2.0 (0.7)	3 以下	6 以下
氨氮	mg/L	0.018	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.09	0.06	0.05	—	—
油脂	mg/L	—	2.5	1.8	1.4	1.7	1.2	0.9	2.2	1.2	1.4	—	—
銅	mg/L	0.00005	0.0053	0.0117	0.0129	0.005	0.0065	0.0016	0.0227	0.0076	0.0254	0.03	0.03
鋅	mg/L	0.0002	0.0096	0.0068	0.0151	0.0088	0.0078	0.0488	0.0145	0.0092	0.0111	0.5	0.5
鉛	mg/L	0.0001	0.0005	0.0007	0.0009	0.0004	0.0003	0.0002	0.0014	0.0006	0.0015	0.01	0.01
六價鉻	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05	0.05
鎘	mg/L	0.00003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	<0.0001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	0.005
汞	mg/L	0.0004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.001	0.001
酚	mg/L	0.0005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.005	0.005
氰化物	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.02

註：1.標準來源：環境部中華民國90年12月26日(90)環署水字第0081750號令發佈之「海域環境分類及海洋環境品質標準」。

2. “*” 表示超出標準。

表2.5-1 海域水質檢測結果 (2/2)

日期			112年05月									標準值	
項目	單位	MDL	B1			B2			B3				
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	乙類	丙類
水溫	℃	—	32.8	32.7	32.5	32.8	32.2	31.6	32.8	32.5	32.3	—	—
氫離子濃度指數	—	—	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.5~8.5	7.0~8.5
溶氧	mg/L	—	6.4	6.4	6.3	6.5	6.3	6.2	6.5	6.4	6.3	5.0 以上	2.0 以上
生化需氧量	mg/L	—	<2.0 (0.9)	<2.0 (0.8)	<2.0 (0.7)	<2.0 (0.9)	<2.0 (0.9)	<2.0 (0.8)	<2.0 (0.9)	<2.0 (0.8)	<2.0 (0.7)	3 以下	6 以下
氨氮	mg/L	0.016	0.15	0.15	0.12	0.24	0.16	0.15	0.14	0.16	0.12	—	—
油脂	mg/L	—	2.9	2.7	2.8	2.2	1.4	1.1	2.1	2.5	2.4	—	—
銅	mg/L	0.00007	0.0008	0.0008	0.0007	0.0009	0.0009	0.0009	0.0005	0.0007	0.0006	0.03	0.03
鋅	mg/L	0.00026	0.0031	0.0027	0.0032	0.0027	0.0034	0.0029	0.0028	0.0025	0.0023	0.5	0.5
鉛	mg/L	0.00011	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.1	0.1
六價鉻	mg/L	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.05	0.05
鎘	mg/L	0.00005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	0.01
汞	mg/L	0.0002	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.002	0.02
酚	mg/L	0.0005	0.003	0.0027	0.0021	0.0021	0.0024	0.0023	0.0028	0.0029	0.0026	0.01	0.01
氰化物	mg/L	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.02

註：1.標準來源：環境部中華民國90年12月26日(90)環署水字第0081750號令發佈之「海域環境分類及海洋環境品質標準」。

2.“*”表示超出標準。

2.6 交通運輸-逐時各車種流量

交通運輸-逐時各車種流量為每季執行一次，本年度已於 112 年 02、05、08 及 12 月執行採樣及分析完成，監測地點為廠區周邊主要道路 2 處 (T2 及 T3)；監測數據統計如表 2.6-1～表 2.6-2 所示。其中，各測點以小型車輛所佔比例最高，其次為特種車。此現象係因廠內工作人員通勤或訪客之車輛進出造成。

整體而言，雖尖峰時間交通量略微增加，惟評估結果，各調查點之道路交通流量目前尚稱順暢，道路服務水準均為 A 級，比原環評書件預估水準為優，未因本計畫開發而導致交通品質惡化現象。

表 2.6-1 112 年道路服務水準等級調查結果分析表 (T2)

監測期程	方向	時段	機車(輛)	小型車 (輛)	大型車 (輛)	特種車 (輛)	總計(輛)	PCU (V)	道路設計容量 (C)	V/C	服務 水準
112年 第1季	往南	晨峰	28	120	12	144	304	473	6600	0.072	A
		昏峰	90	350	13	95	548	620		0.094	A
	往北	晨峰	79	289	10	99	477	557		0.084	A
		昏峰	41	161	6	90	298	387		0.059	A
112年 第2季	往南	晨峰	30	122	13	141	306	472		0.071	A
		昏峰	94	338	12	93	537	603		0.091	A
	往北	晨峰	83	301	10	102	496	577		0.087	A
		昏峰	43	161	6	90	300	388		0.059	A
112年 第3季	往南	晨峰	29	121	13	145	308	479		0.072	A
		昏峰	90	342	13	97	542	616		0.094	A
	往北	晨峰	80	289	10	99	478	558		0.084	A
		昏峰	42	165	6	92	305	396		0.059	A
112年 第4季	往南	晨峰	29	121	15	139	304	470		0.071	A
		昏峰	90	339	15	95	539	613		0.093	A
	往北	晨峰	83	301	10	102	496	577		0.087	A
		昏峰	43	161	6	90	300	388		0.059	A

註:小客車當量值(PCU值):機車當量數:0.36,小型車:1,大型車:2.2,特種車:2.2

表 2.6-2 112 年道路服務水準等級調查結果分析表 (T3)

監測期程	方向	時段	機車(輛)	小型車 (輛)	大型車 (輛)	特種車 (輛)	總計(輛)	PCU (V)	道路設計容量 (C)	V/C	服務 水準
112年 第1季	往東	晨峰	95	57	2	45	199	195	4500	0.043	A
		昏峰	219	149	5	29	402	303		0.067	A
	往西	晨峰	144	526	11	166	847	967		0.215	A
		昏峰	90	350	13	95	548	620		0.138	A
112年 第2季	往東	晨峰	68	61	3	45	177	191		0.042	A
		昏峰	182	152	3	31	368	292		0.065	A
	往西	晨峰	89	419	18	167	693	858		0.191	A
		昏峰	58	210	7	197	472	680		0.151	A
112年 第3季	往東	晨峰	63	57	2	47	169	187		0.042	A
		昏峰	304	161	8	39	512	374		0.083	A
	往西	晨峰	106	396	14	171	687	841		0.187	A
		昏峰	60	238	15	211	524	757		0.168	A
112年 第4季	往東	晨峰	94	60	2	47	203	202		0.045	A
		昏峰	232	165	6	31	434	330		0.073	A
	往西	晨峰	150	535	12	167	864	983		0.218	A
		昏峰	62	237	7	219	525	757		0.168	A

註:小客車當量值(PCU值):機車當量數:0.36,小型車:1,大型車:2.2,特種車:2.2

2.7 土壤

土壤為每年執行一次，本年度土壤監測於民國 112 年 04 月執行採樣，採樣地點於廠址內 6 測點(M1~M6)，本次監測數據統計如表 2.7-1 所示，各項測值皆低於土壤污染管制標準，將持續監測土壤以掌握廠區整體土壤狀況。

表2.7-1 土壤檢測結果

項目測點編號	單位	MDL	M1		M2		M3		M4		M5		M6		土壤污染管制標準
			表土	裡土	表土	裡土	表土	裡土	表土	裡土	表土	裡土	表土	裡土	
鋅	mg/Kg	1.68	244	92.6	107	99.1	340	305	88.3	86.8	50.1	586	191	247	2000
鎘	mg/Kg	0.118	N.D.	0.17	N.D.	N.D.	0.16	0.19	N.D.	N.D.	N.D.	0.25	0.36	N.D.	20
鉛	mg/Kg	1.21	42	19.5	28.7	30.3	40.6	47.5	28.8	26.9	13.5	63	31.4	35.2	2000
銅	mg/Kg	1.10	26.1	10.7	73.1	29.6	47.1	18	16.1	13.3	7.51	48.2	23.2	11.8	400
鉻	mg/Kg	1.19	28.7	19.2	31.9	33.4	20.2	22.2	22.7	19.6	12.9	85.4	23.8	18.3	250
鎳	mg/Kg	1.12	24.2	19.4	27.4	28.5	14.9	19.7	21.1	19.9	14	50	21.2	17.5	200
砷	mg/Kg	0.231	8.15	8.62	11.5	10.6	6.75	7.15	8.44	9.07	5.18	6.55	8.13	7.45	60
汞	mg/Kg	0.085	0.158	0.096	0.191	0.193	0.116	0.139	N.D.	0.13	0.102	0.155	0.156	0.139	20
戴奧辛	ng-TEQ/Kg	0.000508	1.69	0.745	4.20	3.77	1.84	1.28	0.615	0.616	0.273	2.22	1.32	2.54	1000

註：標準來源：環境部，中華民國100年01月31日環署土字第1000008495號修正發布之「土壤污染管制標準」。